

บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218



ลำดับ	Parameter	วิธีวิเคราะห์
1	Langlier Index	Titration , Calculation
2	Sodium Adsorption Ratio (SAR)	AAS, Calculation
3	Silt Density Index (SDI)	Filtration (0.45 micron)
4	Silica , Reactive Silica, non Reactive Silica, Colloidal Silica	Molybdosilicate
5	TOC	Non Dispersive Infrared/ High temperature combustion
6	Residual Solid	